

СЛАВГОРОДСКИЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Алтайского края

РЕШЕНИЕ № 80

15.10.2013 г.

г. Славгород

О готовности теплоэнергетического
комплекса к работе в зимних условиях

Заслушав и обсудив информацию администрации города Славгорода «О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях», городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию «О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях» принять к сведению.

Глава города

А.М. Ушанев

**Информация на сессию городского Собрания депутатов 15.10.2013 г.
«О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях».**

1. Всеми муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями бюджетной сферы разработаны планы мероприятий по подготовке своих объектов к предстоящему отопительному сезону. Все работы по подготовке к зиме муниципальные предприятия осуществляют собственными силами, кроме капитального ремонта котла №2 котельной №10, который выполнен на денежные средства местного бюджета. Все котельные готовы, кроме котельной №8.

Коротко о том, что сделано на котельных:

Котельная №10:

- ремонт зоны провала, дренажных кранов;
- ремонт ТЛЗ;
- ремонт фронтальной стены котлов, замена фронтальных плит, замена нижних секций конвективной части, ремонт трубной части, частичный ремонт обмуровки котлов;
- установка дымососа и ремонт дымохода котла №2;
- ремонт сетевых насосов;
- ремонт запорной арматуры;
- замена дренажного бака.

Котельная №13:

- ремонт топливной решетки котла №1,2;
- ремонт ТЛЗ;
- замена рабочего колеса на дымососе №1;
- ремонт линии углеподачи;
- ремонт ШЗУ;
- ремонт сетевых и подпиточных насосов и запорной арматуры.

Котельная №38:

- ремонт ТЛЗ и ШЗУ;
- ремонт топливных решеток котлов;
- ремонт зоны провала котла №2;
- ремонт сетевых и подпиточных насосов;
- ремонт линии углеподачи;
- ремонт запорной арматуры и замена трубопровода деаэрационного бака.

Котельная №21:

- замена дымососа;
- ремонт ПТЛ на котлах №1,3;
- ремонт колосниковой решетки котла №1;
- ремонт сетевых насосов;
- ремонт запорной арматуры.

Котельная №24:

- ремонт трубной части и замена верхнего экрана на котлах №3,4;

- замена трубной части котла №5;
- ремонт сетевых насосов;
- ремонт дымососов;
- ремонт запорной арматуры.

Котельная №39:

- ремонт трубной части котла №1,2;
- ремонт сетевых насосов.

Котельная №37:

- ремонт трубной части котла №1,2;
- ремонт сетевых насосов.

Котельная №7,7а:

- ремонт трубной части и обмуровки котлов;
- ремонт дымососов.

Котельная №14 (с. Архангельское):

- монтаж двух котлов КВЗр-0,5.

Котельная №15:

- ремонт трубной части и обмуровки котлов №2,3.

На участке тепловых сетей помимо ревизии и замены запорной арматуры выполнено:

- замена участка тепловой сети по ул. К. Маркса, 146-168 – 365 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Володарского, 146 - 77 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Горностаева, 170 – 18 м.;
- замена участка сети ГВС в мкр. 2, дом 27 – 40 м.;
- замена участка тепловой сети в мкр. 2, дом 25-26 – 32 м.;
- замена участка тепловой сети в мкр. 3, дом 19 – 6 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Ленина, 119 – 50 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Ленина, 294 – 80 м.;
- замена участка тепловой сети в военном городке, дом 181-188 – 718 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. К. Либкнехта, 203 – 50 м.;
- замена участка тепловой сети по с. Славгородское, ул. Ленина, 302-318 – 169 м.;
- замена участка тепловой сети в с. Славгородское, по ул. Ленина, 307,310,319 – 65 м.;
- замена участка тепловой сети в с. Славгородское, по ул. Ленина, 321-325, 326-328 – 211 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Титова, 159 – 32 м.
- замена участка тепловой сети в с. Селекционное, по ул. 50 лет СССР – 130 м.;
- замена участка тепловой сети в п. Бурсоль, по ул. Коммунистическая, ул. Гагарина, ул. Молодежная, ул. Советская – 88 м.;
- замена участка тепловой сети в мкр. 2, дом 13 – 32 м.;

- замена участка тепловой сети в с. Нововознесенка, пер. Школьный – 181 м.;
- замена участка тепловой сети по ул. Р. Люксембург, 122 – 38 м.
- замена участка тепловой сети в с. Архангельское – 22 м.

Всего заменено 2647 м сетей, выполнено изоляцией 2536 м. сетей.

2. Распоряжением главы администрации города Славгорода создана комиссия для координации и осуществления контроля за выполнением мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., оценки готовности к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства.
3. Администрацией города осуществляется постоянный контроль за паспортизацией теплоснабжающих предприятий и жилищно-эксплуатационных организаций.
4. Основным вопросом остается вопрос о погашении задолженности за уголь. Задолженность за уголь, поставленный в ОЗП 2012-2013 гг. составляет 60 млн. рублей, общая задолженность составляет 102,0 млн.рублей.
5. С энергоснабжающими предприятиями составлен график погашения задолженности за потребленную электроэнергию, который строго выполняется.
6. Все аварийно-диспетчерские службы предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города оснащены необходимыми материально-техническими средствами.
7. Из 10,6 тыс. тонн нормативного запаса топлива, по состоянию на 01.10.2013 г., запасено 1,0 тыс. тонн угля. На площадках хранения угля города имеется в наличии 10,0 тыс. тонн угля.
8. В бюджете города создан фонд на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 700 тыс. руб.

Начальник управления по ЖКХ и экологии



С.Г. Посылкин