

СЛАВГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 75

от 21.08. 2012 г.

г. Славгород

О ходе подготовки к
отопительному сезону
2012-2013г.г.

Заслушав и обсудив информацию администрации города
Славгорода «О ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013г.г.»
городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию «О ходе подготовки к отопительному сезону 2012-2013 г.г.»
принять к сведению.

Глава города

А.М. Ушанев

Информация Славгородскому городскому собранию депутатов «О ходе подготовки к отопительному сезону 2012-13 гг.».

На 1 августа 2012 года готовность к отопительному периоду теплоснабжающего предприятия оценивается порядка 70%.

Из намеченных к реализации 110 пунктов оргтехмероприятий выполнено 75.

Коротко о том, что сделано на котельных:

-Изготовлен и установлен стальной водогрейный котел марки Нр-20 в котельной №39, установлен сетевой насос фирмы Грюндфос в котельной №13, там же в работе установка новой дробилки ВДГ-10 и рабочее колесо с валом на дымосос ДН-12,5П, установка деаэрационного бака.

-Выполнен капитальный ремонт топок марки ТЧЗМ 2,7х6,5 котлов №3 и №4 в котельной №10, в работе установка дробилки ДО-1м, выполнен ремонт питателя, рабочего колеса с валом на дымосос Дн-17Л.,

-Котельная №21-замена ПТЛ-400 в количестве двух единиц и дымососа ДН-10П.,

-Котельная №8 – замена питательных линий, труба Ду-100 80 метров.,

-Котельная №38 –замена дымососа Дн-17л в количестве одной единицы, замена вентилятора острого дутья ЦС-19 котел №1, выполнен ремонт кровли.,

-Котельная №19 (Нововознесенка) – замена котла Братск-2м.

Осталось выполнить замену трубной системы котла №2 в котельной №10 вместе с коллекторами, замена котла №3 в котельной №10 вместе с коллекторами.

На участке тепловых сетей помимо ревизии и замены запорной арматуры выполнено:

-замена участка тепловой сети к жилому дому №59 по ул. Крупской-550метров.,

- замена участка тепловой сети по ул. Луначарского-330 метров.,

- участок тепловой сети вдоль дома №6 1 микрорайона-100 метров.,

- участок тепловой сети по ул.П.Морозова-300 метров.,

- произведена прокладка тепловой сети в с. Знаменка протяженностью 196 метров с целью переключения нагрузки одной котельной на другую.,

- в настоящее время производится замена участка тепловой сети в п. Керамблочки, протяженностью 150 метров.,

- в с. Славгородское выполнен ремонт участков тепловых сетей по ул.К.Маркса, М.Горького и ул. Больничная общей протяженностью 450 метров.,

Выполнен ремонт скважины в котельной с. Покровка.

На всех малых котельных выполнена очистка котлов, ремонт запорной арматуры, проведен косметический ремонт.

Не выполненными остаются ряд мероприятий по замене котлов на котельной №10, №8. Тяжелая ситуация с состоянием котельного оборудования остается в селах Архангельское, Покровка, Семеновка, Знаменка.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с завершением работ по тепловой сети от котельной №38 к с. Славгородское.

Из 156 многоквартирных домов 94 дома готовы к отопительному сезону.

Основным вопросом остается вопрос о погашении задолженности за уголь. Текущая задолженность составляет 44 млн. рублей. Несмотря на это имеется заключенный на отопительный сезон муниципальный контракт на поставку угля с ОАО «УК Кузбассразрезуголь». В соответствии, с которым, поставщик начал поставку угля.

Первый заместитель главы администрации

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'В.Н. Самобочий', with a stylized, elongated flourish extending upwards and to the right.

В.Н. Самобочий