

СЛАВГОРОДСКИЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ № 93

от 23.10. 2012 г.

г. Славгород

О готовности теплоэнергетического
комплекса к работе в зимних условиях

Заслушав и обсудив информацию администрации города Славгорода «О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях», городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию «О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях» принять к сведению.

Глава города

А.М. Ушанев

**Информация на сессию городского Собрания депутатов 23.10.2012 г.
«О готовности теплоэнергетического комплекса к работе в зимних условиях»**

1. Всеми муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, учреждениями бюджетной сферы разработаны планы мероприятий по подготовке своих объектов к предстоящему отопительному сезону. Все работы по подготовке к зиме муниципальные предприятия осуществляют собственными силами. На 25 сентября 2012 года готовность к отопительному периоду коммунальных предприятий 100%.

Коротко о том, что сделано на котельных:

- изготовлен и установлен стальной водогрейный котел марки Нр-20 в котельной №39;
- установлен сетевой насос фирмы Грюндфос в котельной №13, установлена новая дробилка ВДГ-10 и рабочее колесо с валом на дымосос ДН-12,5П, установлен деаэрационный бак;
- выполнен капитальный ремонт топок марки ТЧЗМ 2,7х6,5 котлов №3 и №4 в котельной №10, установлена дробилка ДО-1м, выполнен ремонт питателя;
- котельная №21- замена ПТЛ-400 в количестве двух единиц и дымососа ДН-10П;
- котельная №8 - замена питательных линий, труба Ду-100 80 метров;
- котельная №38 - замена дымососа ДН-17л в количестве одной единицы, замена вентилятора острого дутья ЦС-19 котел №1, выполнен ремонт кровли здания котельной;
- котельная №19 (с. Нововознесенка) - замена котла Братск-2м.

На участке тепловых сетей помимо ревизии и замены запорной арматуры выполнено:

- замена участка тепловой сети к жилому дому №59 по ул. Крупской – 550 метров;
- замена участка тепловой сети по ул. Луначарского - 330 метров;
- участок тепловой сети вдоль дома №6 1 микрорайона - 100 метров;
- участок тепловой сети по ул. П.Морозова - 300 метров;
- произведена замена тепловой сети в с. Знаменка протяженностью 196 метров;
- замена участка тепловой сети в п. Керамблоки протяженностью 150 метров;
- в с. Славгородское выполнен ремонт участков тепловых сетей по ул. К.Маркса, М.Горького и ул. Больничной общей протяженностью - 450 метров;
- выполнен ремонт скважины в котельной с. Покровка;
- на всех малых котельных выполнена очистка котлов, ремонт запорной арматуры, проведен косметический ремонт;
- реконструкция инженерных сетей г. Славгорода и с. Славгородское в части теплоснабжения выполнена в полном объеме.

2. Распоряжением главы администрации города Славгорода от 06.07.2012 г. №499-р создана комиссия для координации и осуществления контроля за выполнением мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг., оценки готовности к осенне-зимнему периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства.
3. Администрацией города осуществляется постоянный контроль за паспортизацией теплоснабжающих предприятий и жилищно-эксплуатационных организаций.
4. Основным вопросом остается вопрос о погашении задолженности за уголь. Задолженность за уголь, поставленный в ОЗП 2011-2012 гг. составляет 29 млн. рублей. Администрацией города подана заявка в комитет Администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике на получение бюджетного кредита на всю сумму задолженности.
5. Просроченной задолженности за потребленную электроэнергию коммунальные предприятия не имеют.
6. Все аварийно-диспетчерские службы предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства города оснащены необходимыми материально-техническими средствами.
7. Администрацией города принимаются меры по контролю за реализацией муниципальной программы в области энергосбережения и энергоэффективности.
8. Администрацией города разработана программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры города, программа сдана разработчиком во второй половине сентября.
9. Администрацией города разработаны схемы теплоснабжения и комплексного развития жилищно-коммунального хозяйства г. Славгорода.
10. Из 10,9 тыс. тонн нормативного запаса топлива, по состоянию на 05.10.2012 г., запасено 6,0 тонн угля. На площадках хранения угля города имеется в наличии 4,0 тыс. тонн угля.
11. В бюджете города создан фонд на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций в размере 700 тыс. руб.

Начальник отдела по ЖКХ и экологии



С.Г. Посылкин